

# L'ETICHETTA DELL'ACQUA

## COMUNE DI TORRE D'ARESE

### PARAMETRI

### Valori (min/max)\*

CALCIO (Ca)	(mg/l)	26-34
CLORURI (Cl)	(mg/l)	2-6
DUREZZA TOTALE	(°F)	9-11
MAGNESIO (Mg)	(mg/l)	5-7
NITRATI (NO <sub>3</sub> )	(mg/l)	<1-2
NITRITI (NO <sub>2</sub> )	(mg/l)	<0,020-<0,020
POTASSIO (K)	(mg/l)	<1-<1
RESIDUO SECCO A 180°	(mg/l)	156-167
SODIO (Na)	(mg/l)	5-7
SOLFATI (SO <sub>4</sub> )	(mg/l)	4-5
PH		7,30-8,00

*Batteriologicalmente Pura*

### VALORI DI LEGGE ACQUA POTABILE

DLgs 31/2001

Non previsto
250
15-50
Non previsto
50
0,5
Non previsto
1500
200
250
6,5-9,5

\* I dati corrispondono ai valori minimi e massimi rilevati mensilmente dal laboratorio aziendale e pubblicati trimestralmente, in quanto i valori chimico-fisici dell'acqua di falda non subiscono variazioni significative nel tempo.

